

NOTAS:

- RECOMENDA-SE QUE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E A EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, SOMENTE SEJAM INICIADAS APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO, PELA CONCESSIONÁRIA;
- O RAMAL DE LIGAÇÃO DEVERÁ PARTIR DO POSTE DA REDE DA CONCESSIONÁRIA E SUA LIGAÇÃO DEVERÁ SER EFETUADA EXCLUSIVAMENTE PELA MESMA;
- NÃO É PERMITIDA EMENDA NOS CONDUTORES DO RAMAL DE LIGAÇÃO;
- RECOMENDA-SE DEIXAR SOBRA SUFICIENTE PARA FUTURA CONEXÃO NAS CAIXAS DE PASSAGEM;
- JUNTO AO POSTE DA CONCESSIONÁRIA, DEVERÁ SER DEIXADA UMA SOBRA DE 2,00 METROS DE CADA CONDUTOR NA CAIXA DE PASSAGEM;
- TODAS AS CAIXAS NÃO IDENTIFICADAS POR NÚMEROS (CAIXAS DE PASSAGEM DE ENTRADA PARA AS EDIFICAÇÕES) DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE ESPECIFICADO NA PRANCHIA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO;
- OS CONDUTORES DO RAMAL SUBTERRÂNEO DEVEM SER IDENTIFICADOS COM AS SEGUINTE CORES:
  - FASE R: VERMELHO
  - FASE S: BRANCO
  - FASE T: MARROM
  - NEUTRO: AZUL CLARO
  - TERRA: VERDE


08 - OS CABOS DEVEM POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DAS FASES, NO MÍNIMO, NAS ENTRADAS E SAÍDAS DO RAMAL NAS CAIXAS DE PASSAGEM;

09 - DEVEM SER EVITADAS EMENDAS NOS CABOS SUBTERRÂNEOS, PORÉM QUANDO NECESSÁRIAS, DEVEM SER EXECUTADAS DE FORMA A GARANTIR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS ORIGINAIS DO CABO E REALIZADAS NAS CAIXAS DE PASSAGEM;

10 - JUNTO AO POSTE DA CONCESSIONÁRIA DEVE SER PREVISTA UMA CAIXA DE PASSAGEM A 50 CM DO POSTE DE DERIVAÇÃO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 0,8 X 0,8 X 1,2 M, IMPERMEABILIZADA, PROVIDA DE TAMPA DE CONCRETO E COM FUNDO FALSO DE PEDRA BRITADA Nº 2;

11 - OS ELÉTRICISTAS SUBTERRÂNEOS DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO, POLIÉTERILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) REFORÇADO, ENTERRADOS A UMA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 70 CM.

01	16.09.2021	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO



GOVERNO MUNICIPAL  
ITABARANA GRANDE  
MÁS FORTE, FELIZ E HUMANA

PROF. MARCOS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARANA/SE  
CNPJ: 14.126.440/0001-81

SEB. TEC.  
ARNO E SÔNIA ALVES PEREIRA

Projeto:	Uso (Atividade):
PROJETO ELÉTRICO	Admin. Pública
Tipo de Projeto:	Resp. de Projeto:
PROJETO BÁSICO	Eng.º IVENS DE JESUS SILVA
Proprietário:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABARANA / SERGIPE	
Sitio:	Data:
PRACA FAUSTO CARDOSO, N.º 12, ITABARANA/SE	Novembro/2021
Assunto:	Escala:
PLANTA BAIXA - PROJETO ELÉTRICO	1 / 100

Todos os direitos relativos a estes projetos/documentos são reservados, sendo formalmente proibida a reprodução total ou parcial dos elementos neles contidos, bem como o seu uso para a execução de obra em lugar diverso do especificado em contrato. A violação dos direitos de Direitos Autorais, Lei nº 9.610/98 e nº 5.194/06, é crime previsto no Código Penal (Decreto Lei nº 2.848 de 01/12/1940).