

NOTAS GERAIS:

- COMEÇAR O SOLO E LAÇAR CAMADA DE REJO MENOS COM DE CONCRETO MAGRO ABaixo DO NÍVEL DE FUNDAMENTO, PARA O CASO, PARA QUE NÃO HAJA INSTABILIDADE ENTRE O SOLO E O CONCRETO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS
- AS PACES DOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO E ELEMENTOS EM CONTA COM O SOLO DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS COM EMULSÃO ASPÁLTICA TIPO BOLD 2 OU SIMILAR
- VERIFIQUE ANTES DA CONCRETAGEM, TODAS AS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS
- CANALIZAÇÕES ENRUJADAS VERTICALMENTE NOS PILARES E VIGAS NÃO PODER OCORRER, SOMENTE SERÃO PERMITIDAS FORAÇÕES QUE RESPEITEM OS ITENS 13.2.6.1 E 21.3.3 DA NBR 6118
- CONTRA ATENTAMENTE A IMPLANTAÇÃO E MARCAÇÃO DOS EIXOS A FIM DE QUE A OBRA SEJA LOCALDA CORRETAMENTE DENTRO DO TERRENO
- ANTES DO PROJETO EM CENTÍMETROS
- COTAS DO PROJETO EM CENTÍMETROS
- A COTA PREVALECE SOBRE A ESCALA
- A REPRESENTAÇÃO DE SONDAÇÃO EM ENGENHEIRO CALCULISTA ANTES DA EXECUÇÃO DA OBRA
- PARA QUE O PROJETO DE FUNDAÇÃO TENHA VALIDADE

DETALHES ORIENTATIVOS:

