

Simbologia

- b — Interruptor simples existente - 1 tecla a 1,20m do piso
- Luminária fluorescente 2x40W - sobrepor existente
- Lâmpada fluorescente 10W Base E27
- Caixa de passagem
- Quadro de distribuição - sobrepor a 1,50m do piso
- Quadro de medição padrão Energisa - sobrepor a 1,50m do piso
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m do piso existente
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m do piso existente
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 2,00m do piso existente
- g — 2 1 — Conjunto interrup. simples & tomada a 1,20m do piso existente
- h g — 2 1 — Conjunto interrup. dupla & tomada a 1,20m do piso existente
- Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A, no piso
- 3 — 1848 — AC7 — Tomada hexagonal específica (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,00m do piso
- 6 — Campo indicador de circuito
- T — Indicador das fases: Neutro - Fase - Retorno(comando) - Terra
- q — Campo indicador do comando (específico para o sist. iluminação)
- 4 — Campo indicador de bitola das fases em mm²
- Ramal de entrada que sobe
- Eletroduto PVC passante pelo teto ou alíneo
- Eletroduto PVC embutido no piso ou parede
- Caixa 20x20x15 p/ aterramento
- Tomada e interruptor aparentes
- Arandela nova 16W a 2,20m do piso
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 0,30m do piso novo
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 1,30m do pisonovo
- 2 — Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T (2) 10 A a 2,00m do pisonovo
- Luminária fluorescente 2x36W - sobrepor nova
- g — 2 1 — Conjunto interrup. simples nova & tomada a 1,20m do piso nova
- h g — 2 1 — Conjunto interrup. dupla existente & tomada a 0,30m do piso nova
- g — 2 1 — Conjunto interrup. simples existente & tomada a 0,30m do piso nova
- h g — 2 1 — Conjunto interrup. dupla existente & tomada a 0,30m do piso nova
- 1x 1/2 — Seção transversal dos eletrodutos
- Interruptor simples novo - 1 tecla a 1,20m do piso
- Interruptor simples novo - 2 teclas a 1,20m do piso

TÉCNICO RESPONSÁVEL: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ITABAIANA-SE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONÇALVEZ, NÃ600

PROJETO ELETRICO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - U.B.S. - IRMÃ DULCE

SITIO: RUA LUIZ GONZAGA DE CARVALHO, BAIRRO ANÁSIO AMÂNCIO DE OLIVEIRA, ITABAIANA-SE

ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA

SECRETÁRIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

DESENHO: ENG. ELETRICISTA KARLYSSON MACHADO

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA

PRANCHA: 01/03

ESCALA: 1/100

DATA: SETEMBRO/2021

A2 (42,00 x 59,40cm)