



01 SANITÁRIO
CRAS
ESC.: 1/120

DETALHE DA CAIXA DE INSPEÇÃO - CI



VISTA LATERAL




LEGENDA

C.S	CAIXA SINFONADA
C.Sb	CAIXA DE SABÃO
C.G	CAIXA DE GORDURA
C.I	CAIXA DE INSPEÇÃO
R.S	RALO SINFONADO
TV	TUDO DE VENTILAÇÃO
←	SENTIDO DO ESCOAMENTO
I	INCLINAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM %


Notas:

- Os tubos e conexões devem ser de PVC rígido, resistentes, duráveis e ótima estanquidade.
- Os tubos e conexões deverá ser soldados com adesivo plástico ou anel de borracha para sua vedação.
- A tubulação com diâmetro de 75 mm ou inferior deverá ter declividade mínima de 2% e, para as de diâmetro de 100 mm ou maior deverá ter declividade mínima de 1%.



PLANTA BAIXA
FOSSA (TAMPA)
ESCALA 1/25



PLANTA BAIXA
FILTRO (TAMPA)
ESCALA 1/25



PLANTA BAIXA
FOSSA-FILTRO
ESCALA 1/25



02 SISTEMA DE TRATAMENTO - FOSSA/FILTRO
CRAS
ESC.: 1/120

TÉCNICO RESPONSÁVEL: RAFAEL MENEZES DOS SANTOS
CAU/SE A154319-9



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
ITABAIANA-SE
SECRETARIA DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
RUA PEDRO DINIZ GONÇALVES, Nº 600

PROJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SITO: RUA LAURENTINO A, DOS SANTOS, S/N. BAIRRO PORTO, ITABAIANA/SE

ADMIN: ADAILTON RESENDE SOUSA

SECRETÁRIA: DEILZA DE ASSIS SANTOS

DESENHO: RAFAEL MENEZES

DESCRIÇÃO: SANITÁRIO

ESCALA:
1/120

DATA:
MAIO/2021

PRANCHA:
05/07