

FACHADA OESTE
ESCALA 1:75



CORTE T2
ESCALA 1:75



CORTE T2
ESCALA 1:75



FACHADA SUL
ESCALA 1:75

LEGENDA	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PO QUÍMICO ABC 4 Kg (EXISTENTE MONOAMÔNIO) - CAPACIDADE EXTINTORA 2-A : 20-B : C
	EXTINTOR CO2 - 6,0Kg - CAPACIDADE EXTINTORA 5-B : C
	EXTINTOR PO QUÍMICO ABC 6 Kg (INCREMENTO DE SODIO) - CAPACIDADE EXTINTORA 20-B : C
	02 (DOIS) EXTINTORES DE 6 LIBRAS DE REFERÊNCIA (ACC) ARMAZENADO DENTRO PETROGRAFIA E COM OLHO (MARCADOS DE 600 MODELO REFERÊNCIA 1 BALCO 12 LIVRO) DA CATEGORIA
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA EM UNIDADE AUTÔNOMA RECARREGÁVEL, COM 2 FACULTADORES DE LED, COM SIMILUMINÁRIA DE FLUXO LUMINOSO (MODELO REFERÊNCIA: SEGURANÇA LED 3000 LUMENS) TENSÃO NA PAREDE, ALTURA MÍNIMA DE 2,50m).
	ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - (MODELO REFERÊNCIA: INTELBRAS - AME 1000 / AME 1010)
	SIRENE ALTURA MÍNIMA DE 2,50m).
	ACIONADOR ALFANUMERICO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - (MODELO REFERÊNCIA: INTELBRAS - AMA 1000)
	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL - (MODELO REFERÊNCIA: INTELBRAS - CIE 1100)

NOTA 1:
Sinalização para evacuação de emergência.
Instalação de Iluminação de Emergência.

NOTA 2:
Sinalização para evacuação de emergência.
Instalação de Iluminação de Emergência e Alarme e Detecção de Incêndio e Gás.

PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO- PSCIP

* DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ESTÁDIO MUNICIPAL DE ITABAIANA/SE

RAFAELA SOUZA
ENGº CIVIL - CREA/SE 270763515-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
CNPJ 13.104.740/0001-10

RUA CORONEL ISERÃO
MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE

CORTES T1 E T2 E FACHADAS OESTE E SUL

1:75 NOVEMBRO/2019 05/06