



PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAAGEM A
PERCUSSÃO - SPT - NBR 6484/FEV2001

OBRA: 0177/19
DATA: 05/11/19
REVISÃO: 0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10

DATA INÍCIO: 07/11/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL

DATA FIM: 07/11/2019

LOCAL: RUA CORONEL SEBRÃO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE

FURO: SP - 01

PENETRAÇÃO (Nº GOLPES P/ 30cm)					NÍVEL DE	COTA DA BOCA DO FURO	PROFUND. DA	REPRES. DO PERFIL	COORDENADAS: E = 673.329,000 / N = 8.818.265,000									
Nº GOLPES		GRÁFICO				ÁGUA	(m)	CAMADA	E	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL								
Ni	Nf	10	20	30	40	(m)	9,500	(m)	Nº DE AMOSTRAS									
16	11					Não Encontrado - 07/11/2019	8,780	0,72	TC	Silte arenoso com muito pedregulho, medianamente compacto, variegado (amarelo escuro/marrom escuro).								
30	38 / 26											R 1						
32	36 / 25											CA						
46 / 26	30 / 11											2		Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposição, duro, variegado (cor de cinza escura).				
27	37 / 23											3						
22	30 / 22						5,660	3,84	4		Silte arenoso com folhelho de rocha em decomposição, muito compacto, variegado (amarelo escuro/cor de cinza escura).							
30 / 6							3,670	5,83	6									
							3,270	6,23	7		Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposição, duro, variegado (cor de cinza escura).							
									8	Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 6,23 m - Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001								
									9									
									10									
									11									
									12									
									13									
									14									
									15									
									16									
									17									
									18									
									19									
									20									
							AVANÇO NA LAVAGEM A CADA 10 MIN. (cm)						LEITURAS DE NÍVEL DE ÁGUA			INFORMAÇÕES HASTES P/ PENETRAÇÃO NO TERRENO		
							07 05 04 01						DATA 07/11/19 07/11/19			REVESTIMENTO f int. 76,2 mm		
						HORA (h) - -			AMOSTRADOR PADRÃO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm									
Obs.: Furo Locado pelo Contratante.						PROF. (m) AUSENTE AUSENTE			PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m									
Uso de Lama Bentonítica na Execução do Furo.						REPRESENTAÇÃO: PEDREGULHO AREIA SILTE ARGILA												

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

DATA: ____/____/____



PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A
PERCUSSÃO - SPT - NBR 6484/FEV2001

OBRA: 0177/19
DATA: 05/11/19
REVISÃO: 0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL
LOCAL: RUA CORONEL SEBRÃO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE

DATA INÍCIO: 07/11/2019
DATA FIM: 07/11/2019
FURO: SP - 02

PENETRAÇÃO (Nº GOLPES P/ 30cm)				NÍVEL DE	COTA DA BOCA DO FURO	PROFUND. DA	REPRS. DO PERFIL	COORDENADAS: E = 673.335,000 / N = 8.818.289,000	
Nº GOLPES		GRÁFICO		ÁGUA	(m)	CAMADA	E		
Ni	Nf	10	20	30	40	(m)	Nº DE AMOSTRAS		
18	19					9,140	0,68	TC	Silte arenoso com silte argiloso, compacto, variegado (amarelo escuro).
25	36							R 1	
48 / 25	30 / 10							CA	Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposição, duro, variegada (cor de cinza escura).
30 / 6						6,620	3,20	2	
								3	Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 3,20 m - Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
								4	
								5	
								6	
								7	
								8	
								9	
								10	
								11	
								12	
								13	
								14	
								15	
								16	
								17	
								18	
								19	
								20	
AVANÇO NA LAVAGEM A CADA 10 MIN. (cm)				TC = Trado Concha R = Revestimento CA = Circulação de Água		LEITURAS DE NÍVEL DE ÁGUA		INFORMAÇÕES HASTES P/ PENETRAÇÃO NO TERRENO	
05	04	03	02			DATA	07/11/19	07/11/19	REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
						HORA (h)	-	-	AMOSTRADOR PADRÃO: f INT.: 34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm
						PROF. (m)	AUSENTE	AUSENTE	PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Obs.: Furo Locado pelo Contratante. Uso de Lama Bentonítica na Execução do Furo.						REPRESENTAÇÃO: PEDREGULHO AREIA SILTE ARGILA			

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

DATA: ____/____/____



PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A
PERCUSSÃO - SPT - NBR 6484/FEV2001

OBRA: 0177/19
DATA: 05/11/19
REVISÃO: 0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10


DATA INÍCIO: 07/11/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL

DATA FIM: 07/11/2019

LOCAL: RUA CORONEL SEBRÃO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE

FURO: SP - 02 A

PENETRAÇÃO (Nº GOLPES P/ 30cm)					NÍVEL DE	COTA DA BOCA DO FURO	PROFUND. DA	REPRES. DO PERFIL	COORDENADAS: E = 673.329,000 / N = 8.818.288,000				
Nº GOLPES		GRÁFICO				ÁGUA	(m)	CAMADA	E	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL			
Ni	Nf	10	20	30	40	(m)	(m)	Nº DE AMOSTRAS					
23	25					Não Encontrado - 07/11/2019		TC		Silte arenoso com silte argiloso e com muito pedregulho, compacto, amarelo escuro.			
30	39						1,86	2					
30 / 10							2,27	3	4	Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 2,27 m - Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001			
								4	5				
								5	6				
								6	7				
								7	8				
								8	9				
								9	10				
								10	11				
								11	12				
								12	13				
								13	14				
								14	15				
								15	16				
								16	17				
								17	18				
								18	19				
								19	20				
								20					
	AVANÇO NA LAVAGEM A CADA 10 MIN. (cm)		TC = Trado Concha R = Revestimento CA = Circulação de Água				LEITURAS DE NIVEL DE ÁGUA				INFORMAÇÕES HASTES P/ PENETRAÇÃO NO TERRENO		
	06	05	04	02	DATA				07/11/19		07/11/19	REVESTIMENTO f int. 76,2 mm	
					HORA (h)				-		-	AMOSTRADOR PADRÃO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm	
	Obs.: Furo Locado pelo Contratante.				PROF. (m)				AUSENTE		AUSENTE	PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m	
Uso de Lama Bentonítica na Execução do Furo.				REPRESENTAÇÃO:				PEDREGULHO	AREIA	SILTE	ARGILA		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

DATA: ____/____/____



PERFIL INDIVIDUAL DE FURO DE SONDAGEM A
PERCUSSÃO - SPT - NBR 6484/FEV2001

OBRA: 0177/19
DATA: 05/11/19
REVISÃO: 0

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10

DATA INÍCIO: 06/11/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL

DATA FIM: 06/11/2019

LOCAL: RUA CORONEL SEBRÃO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE

FURO: SP - 03

PENETRAÇÃO (Nº GOLPES P/ 30cm)				NÍVEL DE	COTA DA BOCA DO FURO	PROFUND. DA	REPES. DO PERFIL	COORDENADAS: E = 673.338,000 / N = 8.818.312,000
Nº GOLPES		GRÁFICO		ÁGUA	(m)	CAMADA	E	
Ni	Nf	10	20	30	40	(m)	Nº DE AMOSTRAS	CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL
18	25					8,860	TC	Silte arenoso com pouca argila, com pedregulho e com matéria orgânica (raíz), compacto, variegado (amarelo escuro/marrom escuro).
21	28					7,840	R 1	
50 / 23							CA	Silte argiloso com areia e com pedregulho, duro, amarelo escuro.
30 / 12							2	Silte argiloso com folhelho de rocha em decomposição, duro, variegado (cor de cinza escuro/amarelo escuro).
30 / 10							3	
30 / 7							4	
30 / 5							5	
						3,610	6	Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 6,20 m - Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001
							6,20	
							7	
							8	
							9	
							10	
							11	
							12	
							13	
							14	
							15	
							16	
							17	
							18	
							19	
							20	
AVANÇO NA LAVAGEM A CADA 10 MIN. (cm)				TC = Trado Concha R = Revestimento CA = Circulação de Água		LEITURAS DE NÍVEL DE ÁGUA		INFORMAÇÕES HASTES P/ PENETRAÇÃO NO TERRENO
06	04	03	02			DATA	06/11/19 07/11/19	
Obs.: Furo Locado pelo Contratante.						HORA (h)	- -	REVESTIMENTO f int. 76,2 mm AMOSTRADOR PADRÃO: f INT.: 34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m
Uso de Lama Bentonítica na Execução do Furo.						PROF. (m)	AUSENTE AUSENTE	
						REPRESENTAÇÃO: PEDREGULHO AREIA SILTE ARGILA		

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

DATA: ____/____/____

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - CNPJ: 13.104.740/0001-10


DATA INÍCIO: 06/11/2019

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL

DATA FIM: 06/11/2019

LOCAL: RUA CORONEL SEBRÃO, S/N - CENTRO - ITABAIANA/SE

FURO: SP - 04

PENETRAÇÃO (Nº GOLPES P/ 30cm)				NÍVEL DE	COTA DA BOCA DO FURO	PROFUND. DA	REPRES. DO PERFIL	COORDENADAS: E = 673.344,000 / N = 8.818.341,000		
Nº GOLPES		GRÁFICO		ÁGUA	(m)	CAMADA	E			
Ni	Nf	10	20	30	40	(m)	Nº DE AMOSTRAS			
38 / 28	30 / 13					8,640	0,56	1	Areia fina com silte e com muito pedregulho, muito compacta, marrom clara.	
7	8					7,080	3,12	2		
9	11	Não Encontrado - 07/11/2019						3	Silte argiloso com decomposição de rocha, médio à duro, variegado (amarelo escuro/amarelo claro).	
30 / 6								4		
								5	Impenetrabilidade no trépano de lavagem com 3,12 m - Item 6.4.3.3 da NBR-6484/FEV2001	
								6		
								7		
								8		
								9		
								10		
								11		
								12		
								13		
								14		
								15		
								16		
								17		
								18		
								19		
								20		
AVANÇO NA LAVAGEM A CADA 10 MIN. (cm)				TC = Trado Concha R = Revestimento CA = Circulação de Água		LEITURAS DE NÍVEL DE ÁGUA		INFORMAÇÕES HASTES P/ PENETRAÇÃO NO TERRENO		
02	02	01	01			DATA	06/11/19	07/11/19		REVESTIMENTO f int. 76,2 mm
						HORA (h)	-	-	AMOSTRADOR PADRÃO: f INT.:34,9 mm / f EXT.: 50,8 mm	
Obs.: Furo Locado pelo Contratante.						PROF. (m)	AUSENTE	AUSENTE	PESO DE BATER: 65 Kg - ALTURA DE QUEDA: 0,75 m	
Uso de Lama Bentonítica na Execução do Furo.				REPRESENTAÇÃO: PEDREGULHO		AREIA		SILTE	ARGILA	

RESPONSÁVEL TÉCNICO: _____

DATA: / /