ENTRADA DE MT, MEDIÇÃO BT CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA (VISTA EXTERNA)



OBS.:

AS CAIXAS DE MEDIÇÃO DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 mm OU Nº18 U.S.G., A SOLDA DEVERÁ SER CONTÍNUA;

QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERÁ SER DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE OU CINZA;

DIMENSÕES EM MILÍMETROS;

ENTRADA DE MT, MEDIÇÃO BT EM CAIXA PARA MEDIÇÃO INDIRETA (VISTA INTERNA)



OBS.:
AS CAIXAS DE MEDIÇÃO DEVEM SER CONFECCIONADAS COM CHAPA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 mm OU Nº18 U.S.G., A SOLDA DEVERÁ SER CONTÍNUA;
QUANTO AO ACABAMENTO, A CAIXA DEVERÁ SER DESENGORDURADA, FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE NA COR BEGE OU CINZA;
DIMENSÕES EM MILÍMETROS;

QUADRO DE CARGAS



Cálculos:

Carlos Vinicius Dantas Cruz
Engenheiro Eletricista
CREA: 270909187-9

OBRA:

END.: Rua Coronel Sebrão – Itabaiana/SE

PROP.:
Prefeitura Municipal de Itabaiana
CNPJ:

RESP.TÉCNICO:
Carlos Vinicius D. Cruz
CREA: 270909187-9

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA DE CONSTRUÇÃO:

Projeto: Projeto Elétrico Estádio de Futebol Itabaiana; Revisão 27/07/2020

DATA: 02/12/19

ESCALA: Sem Escala

DESENHO: Sem Escala

REVISÕES

Projeto Elétrico Estádio de Futebol Itabaiana

PRANCHA: 05